

Konformitätserklärung

Wir **RMG Messtechnik GmbH**
 Wir Otto – Hahn – Straße 5
 35510 Butzbach
 Germany

Erklären als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass nachfolgende Produkte die Anforderungen des **Mess- und Eichgesetzes (MessEG)** und die der darauf gestützten Rechtsverordnungen einhalten.

Typenbezeichnung	Gerätebezeichnung	Baumusterprüfbescheinigung
ERZ 2114	Wirkdruckgaszähler	7.543 / 07.10
ERZ 2114-NG	Wirkdruckgaszähler	DE-16-M-PTB-0028
ERZ 2014-NG	Wirkdruckgaszähler	DE-16-M-PTB-0028

Folgende Rechtsvorschriften, einschlägige harmonisierte Normen, normative Dokumente, Regeln oder technische Spezifikationen wurden im Sinne des § 46 des Mess- und Eichgesetzes typenbezogen zugrunde gelegt.


Rechtsvorschriften	ERZ 2114	ERZ 2114-NG	ERZ 2014-NG
EO, Anlage 7, Abschnitt 2, Abschnitt 4 (21.08.2007)	X	-	-
EO, Anlage 7, Abschnitt 2 (31.12.2014)	-	X	X
PTB-A 7.2 (11/2010)	-	X	X
PTB-A 7.2 (11/1998)	X	-	-
PTB-A 7.4 (03/1996)	X	-	-
PTB-A 50.7 (04/2002)	-	X	X
Anerkannte Regeln der Technik			
DIN EN ISO 5167-1:2004-01	-	X	X
DIN EN ISO 5167-2:2004-01	-	X	X
DIN EN 12405-1:2005 + A2:2010	-	X	X
DIN EN 12405-2:2012	-	X	X
Welmec-Leitfaden 7.2 (2014/32/EU)	-	X	X
Welmec-Guide 11.1, Ausgabe 4 (2004/22/EC)	-	X	X
Welmec-Guide 11.2 (05/2010)	-	X	X
Welmec-Guide 11.3 Ausgabe 1 (05/2012)	-	X	X

Die Bewertung des Qualitätsmanagementsystem erfolgte nach Modul D der Mess- und Eichverordnung (MessEV) durch die Konformitätsbewertungsstelle 0102 der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB). Die Anerkennung des Qualitätsmanagementsystem wird mit dem Zertifikat DE-M-PTB023 bescheinigt.

RMG Messtechnik GmbH
Butzbach, den 18.03.2022



Thorsten Dietz
(CEO)

i.A. 

Sascha Körner
(Technical Manager)